

성능검정합격증

| | | | | |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 신청인 | ① 사업장명 | 알스탈주식회사 | ②사업자등록번호 | 212-81-41170 |
| | ③ 소재지 | 서울특별시 강동구 성내동 163-16 | | |
| | ④ 대표자성명 | 닥터피터볼커 | ⑤ 주민등록번호 | ***** - ***** |
| ⑥ 합격번호 | | 2008-2295-Q1 | ⑦ 규격 및 형식 | 9002/11-120-24-001 |
| ⑧ 품 목 명 | | Safety Barriers | | |
| ⑨ 구조 및 정격 | | Ex [ia/ib] IIC/IIB Um=250V | | |
| ⑩ 사 용 조 건 | | 사용주위온도 : -20℃ ~ +60℃ ※ 본안 파라미터 IIC : Uo=12V, Io=24mA, Po=0.07W, Co=1.1μF, Lo=63mH IIB : Uo=12V, Io=24mA, Po=0.07W, Co=7.1μF, Lo=230mH | | |
| ⑪ 합격유효기간 | | 2008. 11. 17. ~ 2013. 11. 16. | ⑫재검정신청기한 | 2013. 09. 16까지 |

산업안전보건법 [제33조, 제35조]의 규정에 의하여 성능검정에 합격 하였으므로 합격증을 발행합니다.

2008 년 11 월 17 일

한국산업기술시험원

